

Ofício nº 218/2022/ Secretária Municipal de Planejamento

Manhuaçu-MG 23 de Agosto de 2022.

Assunto: Solicitação de Informação.


Imo. Vereador

Jânio Garcia Mendes

Cumprimentamos e encaminhamos o presente ofício para responder o requerimento nº 07/2022, que pede informações sobre quais informações estão sendo tomadas para o concerto da cobertura das quadras poliesportiva dos distritos de Realeza e Ponte do Silva.

Em anexo segue as informações prestadas pelo fiscal das obras, Fernando de Sousa Freitas.

Atenciosamente.



CARLOS AUGUSTO BONIFACIO PIRES FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Câmara Municipal de Manhuaçu



PROTOCOLO GERAL 343/2022
Data: 24/08/2022 - Horário: 17:15
Administrativo

Recebido 30/08/22
Jânio Garcia Mendes

Ofício: 062/2022

Assunto: Informações

Secretaria de Obras - Departamento de Engenharia

Para: Secretaria Municipal de Planejamento

Data: 03/03/2022

Prezado Senhor,


Pelo presente, encaminho informações sobre o Ginásio Poliesportivo de Ponte do Silva e Ginásio Poliesportivo de Realeza.

Conforme descrito pelo engenheiro Civil Fernando Freitas (cópia em anexo), ainda não foi possível vistoriar o Ginásio de Ponte do Silva.

Quanto ao Ginásio de Realeza, segue informações prestadas pelo Fernando Freitas e ofício (cópia em anexo) encaminhado ao jurídico, demonstrando a situação encontrada no ato da vistoria e pedido de providências a serem tomadas.

Atenciosamente,




Luciane Ottoni da Silva
Departamento de Engenharia

Carlos Augusto Bonifácio Pires Filho
Secretário Municipal de Planejamento
Neste

03/03/22

[Signature]
Wakson

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 07/2022

Data: 02/03/2022

Prezado,

Com os cordiais cumprimentos, venho através deste, responder a solicitação feita através do requerimento nº 07/2022 que solicita providência quanto ao conserto da cobertura das quadras poliesportivas dos distritos de Realeza e Ponte do Silva, sobre alegação de estarem com vazamentos (goteiras) nos telhados.


Ginásio de Ponte do Silva: Feito visita in loco, mas o local se encontrava fechado, foi feito contato com o secretário de Esportes, Victor Rocha, mas até o momento não foi possível providenciar a abertura dos portões.


Ginásio de Realeza: Após visita realizada in loco no dia 25/02/2022, foi constatado que os vazamentos (goteiras) mencionados no requerimento citado acima são verdadeiros, como pode ser visto nas fotos anexadas a este, durante a vistoria foi verificado um grande pedaço de goteiras bem ao centro da cobertura, bem como alguns outros pontos também no interior da quadra.

Sendo só para o momento, despeço-me.


Fernando de Sousa Freitas
Engº Civil-Crea – MG 212898/D

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Ofício nº: 287/2022

Serviço: Obras/Engenharia

Assunto: Vistoria Ginásio Poliesportivo Ponte do Silva

Data: 18/08/2022

Prezado,

Com os cordiais cumprimentos, venho através deste, responder a solicitação de vistoria da *Cobertura da Quadra Poliesportiva do Distrito Ponte do Silva*, sobre alegação de estar com **vazamento (goteiras)** no telhado.

Após visita realizada *in loco* no dia **18/08/2022**, juntamente com o servidor da Secretaria Municipal de Esportes, o Sr. Rogério Pereira, foi realizada vistoria no local, porém, não há indícios de vazamentos (goteiras) no interior do ginásio, e nem alguma avaria ou deformação de grande porte que pudesse ser percebida.

Foi consultado alguns usuários locais acerca da existência de goteiras na parte interna da edificação, **mas não souberam responder**. Saliento ainda que o período na qual foi realizada a vistoria é de grande seca na região, tendo inclusive mais de **60 dias** desde a última chuva, o que dificulta a precisão da vistoria, sendo aconselhável nova visita após um dia chuvoso.

Sendo só para o momento, despeço-me.


Fernando de Sousa Freitas
Engº Civil-Crea – MG 212898/D

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

